

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Olszyńskiej w Godowie**

Lp.	NUMER SŁUPA:	PROJ. 20	PROJ. 21	PROJ. 22	PROJ. 23	PROJ. 24	Razem.	Łącznie.	Jedn.
	Typ słupa:								
	Wyszczególnienie:	P-10/ŻN	P-10/ŻN	P-10/ŻN	N-10/ŻN	K-10,5/E6			
	Żerdzie								
1.	Żerdź typu E-10,5/6					1	1	4	szt.
2.	Żerdź typu E-10,5/4,3							1	szt.
3.	Żerdź typu 10/ŻN	1	1	1	1		4	19	szt.
	Ustój	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2			
4.	Płyta stopowa (trylinka)					1	1	5	szt.
5.	Beton B15	0,39	0,39	0,39	0,39	0,8	2,36	11,41	m3
	Połączenie uzziemienia								
6.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4					7,5	7,5	15	m
7.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto					8	8	16	szt.
8.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25					2	2	4	szt.
	Uziom nN typu					TP1+2x3			
9.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4					4,5	4,5	29	m
10.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m					2	2	5	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25					3	3	7	szt.
12.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25					1	1	3	szt.
	Oświetlenie uliczne								
13.	Rura osłonowa BE75							5	m
14.	Rura termokurczliwa							1	m
15.	Uchwyt dystansowy SO 79.6							10	szt.
16.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto							1	szt.
17.	Taśma stalowa COT 37.1							5	m
18.	Klamerka COT36							5	szt.
19.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto	1	1	1	1	1	5	24	szt.
20.	Hak nakretkowy PD 2.2							3	szt.
21.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto					1	1	8	szt.
22.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130	1	1	1	1		4	19	szt.
23.	Uchwyt narożny SO 136							1	szt.
24.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto							2	szt.
25.	Zacisk odgałęźny AL./AL. 37.1							2	szt.
26.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	1		1		1	3	12	szt.
27.	Obejma OG-10	2		2		2	6	24	szt.
28.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m	1		1		1	3	12	szt.
29.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W	1		1		1	3	12	szt.
30.	Żarówka SON-T 100W	1		1		1	3	12	szt.
31.	Przewód YDY 3x1,5	3		3		3	9	36	m
32.	Osłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto	1		1		1	3	12	szt.
33.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A	1		1		1	3	12	szt.
34.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto	2		2		2	6	24	szt.
35.	Osłona końca przewodu PK99.2595 Ensto					2	2	4	szt.
36.	Ogranicznik przepięć SE30.166					1	1	2	szt.