

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII  
napowietrznej ośw. Ulicy  
przy ul. Partyzantów w Skrzyszowie**

Lp.	NUMER SŁUPA:	ISTN. A	PROJ. 1	PROJ. 2	PROJ. 3	PROJ. 4	Razem.	Jedn.
	Typ słupa:							
	Wyszczególnienie:	ŻN	N-10,5/E4,3	N-10/ŻN	N-10/ŻN	K-10,5/E4,3		
	<b>Żerdzie</b>							
1.	Żerdź typu E-10,5/4,3		1			1	2	szt.
2.	Żerdź typu 10/ŻN			1	1		2	szt.
	<b>Ustój</b>		UB2	UB1/ŻN	UB1/ŻN	UB2		
3.	Płyta stopowa (trylinka)		1			1	2	szt.
4.	Beton B15		0,8	0,39	0,39	0,8	2,38	m3
	<b>Połączenie uziemienia</b>							
5.	Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4	7,5				7,5	15	m
6.	Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto	8				8	16	szt.
7.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	2				2	4	szt.
	<b>Uziom nN typu</b>	TP1+2x3				TP1+2x3		
8.	Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4	4,5				4,5	9	m
9.	Uziom szpilowy stalowy ocynkowany $\phi$ 18mm dł. 3m	2				2	4	szt.
10.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25	3				3	6	szt.
11.	Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25	1				1	2	szt.
	<b>Oświetlenie uliczne</b>							
12.	Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto	1					1	szt.
13.	Taśma stalowa COT 37.1	2					2	m
14.	Klamerka COT36	2					2	szt.
15.	Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto		1	1	1	1	4	szt.
16.	Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto	1				1	2	szt.
17.	Uchwyt przelotowo-narożny SO 130			1	1		2	szt.
18.	Uchwyt narożny SO 136		1				1	szt.
19.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto	2					2	szt.
20.	Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1			1		1	2	szt.
21.	Obejma OG-10			2		2	4	szt.
22.	Wysięgnik 1-ram l=1,5m			1		1	2	szt.
23.	Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W			1		1	2	szt.
24.	Żarówka SON-T 100W			1		1	2	szt.
25.	Przewód YDY 3x1,5			3		3	6	m
26.	Osłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto			1		1	2	szt.
27.	Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A			1		1	2	szt.
28.	Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto			2		2	4	szt.
29.	Osłona końca przewodu PK99.2595 Ensto					2	2	szt.
30.	Ogranicznik przepięć SE30.166	1				1	2	szt.