

**ZESTAWIENIE MONTAŻOWE LINII
napowietrznej ośw. Ulicy
przy ul. Kopernika w Łaziskach**

| Lp. | NUMER SŁUPA: | ISTN. D | ISTN. C | ISTN. B | ISTN. A | PROJ. 1 | PROJ. 2 | PROJ. 3 | PROJ. 4 | Razem. | Jedn. |
|-----|--|---------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|--------|-------|
| | Typ słupa: | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie: | ŻN | ŻN | ŻN | ŻN | N-10,5/E4,3 | P-10-ŻN | P-10-ŻN | K-10,5/E4,3 | | |
| | Żerdzie | | | | | | | | | | |
| 1. | Żerdź typu E-10,5/4,3 | | | | | 1 | | | 1 | 2 | szt. |
| 2. | Żerdź typu 10/ŻN | | | | | | 1 | 1 | | 2 | szt. |
| | Ustój | | | | | UB1 | UB1/ŻN | UB1/ŻN | UB1 | | |
| 3. | Płyta stopowa (trylinka) | | | | | 1 | | | 1 | 2 | szt. |
| 4. | Beton B15 | | | | | 0,33 | 0,39 | 0,39 | 0,33 | 1,436 | m3 |
| | Połączenie uziemienia | | | | | | | | | | |
| 5. | Bednarka stalowo-ocynkowana Fe-Zn 25x4 | 7,5 | | | | | | | 7,5 | 15 | m |
| 6. | Taśma stalowa z klamerkami COT 37.1+COT36 Ensto | 8 | | | | | | | 8 | 16 | szt. |
| 7. | Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25 | 2 | | | | | | | 2 | 4 | szt. |
| | Uziom nN typu | TP1+2x3 | | | | | | | TP1+2x3 | | |
| 8. | Bednarka ocynkowana Fe-Zn 30x4 | 4,5 | | | | | | | 4,5 | 9 | m |
| 9. | Uziom szpilowy stalowy ocynkowany ϕ 18mm dł. 3m | 2 | | | | | | | 2 | 4 | szt. |
| 10. | Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M8x25 | 3 | | | | | | | 3 | 6 | szt. |
| 11. | Śruba z nakrętką i podkładką sprężystą M10x25 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | szt. |
| | Oświetlenie uliczne | | | | | | | | | | |
| 12. | Hak do słupów okrągłych SOT39 Ensto | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | szt. |
| 13. | Taśma stalowa COT 37.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 | m |
| 14. | Klamerka COT36 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 | szt. |
| 15. | Hak wieszakowy SOT21.1 Ensto | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | szt. |
| 16. | Uchwyt odciągowy SO117.225S Ensto | 1 | | | | | | | 1 | 2 | szt. |
| 17. | Uchwyt przelotowo-narożny SO 130 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 4 | szt. |
| 18. | Uchwyt narożny SO 136 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | szt. |
| 19. | Zacisk jednostronnie przebijający izolację SLIP22.12 Ensto | 2 | | | | | | | | 2 | szt. |
| 20. | Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | szt. |
| 21. | Obejma OG-10 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 10 | szt. |
| 22. | Wysięgnik 1-ram l=1,5m | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | szt. |
| 23. | Oprawa oświetleniowa SGS 102/100W | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | szt. |
| 24. | Żarówka SON-T 100W | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | szt. |
| 25. | Przewód YDY 3x1,5 | 3 | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 15 | m |
| 26. | Ośłona bezpiecznikowa SV19.25 Ensto | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | szt. |
| 27. | Wkładka bezpiecznikowa BiWt 6A | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 5 | szt. |
| 28. | Zacisk dwustronnie przebijający izolację SL11.118 Ensto | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 10 | szt. |
| 29. | Ośłona końca przewodu PK99.2595 Ensto | | | | | | | | 2 | 2 | szt. |
| 30. | Ogranicznik przepięć SE30.166 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | szt. |