

WG.II/BSU7444-1-32/10

OPINIA 212/29/2010
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: oświetlenie ulicy.

Obiekt (miejscowość, ulica): Łaziska ul. M. Kopernika.

Oznaczenia arkuszy map: -55-32-(11-b), (11-d).

Inwestor (nazwa i adres): Gmina Godów
ul.1 Maja 53 43-340 Godów.

Projektant: inż. Bartłomiej Kozaczka upr. SLK/2507/PWOE/09
Firma Projektowo-Wykonawcza „EL-PROJEKT”
Bartłomiej Kozaczka, Tomasz Strach
ul. Bielska 22 43-430 Skoczów.

1. Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28 ust. 1 (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.1268),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz.455),
Zarządzenie nr 52/2003 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie powołania zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej.

2. W trakcie realizowania niniejszego obiektu należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego:

- wytyczenie w terenie elementów projektowanych urządzeń,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku przewodów podziemnych – przed ich zasypaniem).

PROJEKT UZGADNIA SIĘ POZYTYWNIE.

ZALECENIA:

Starostwo Powiatowe
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
tel. 032/ 4539710 wew.766, 779

- słupy nie mogą być lokalizowane we wjazdach.
- lokalizacja oświetlenia powinna być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Vattenfall Distribution Poland S.A.
ul. Portowa 14 a
44-100 Gliwice
tel. 032/ 3032096

- uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o., z zachowaniem obowiązujących norm. Kolidujące urządzenia należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić, a w przypadku przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w Dziale Vattenfall Network Services Poland Sp. z o.o. ul. Wrocławska 16, Jastrzębie Zdrój.

W rejonie punktów poligonowych wykopy wykonać ręcznie. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15 kwietnia 1999r., Dz. U. z 1999r. Nr 45, poz.454).

Punkty poligonowe należy zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zasypaniem. Sposób zabezpieczenia i nadzór nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z wyjątkiem przypadku gdy inwestor lub organy administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:

- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o pozwoleniu na budowę.

ZAŁĄCZNIKI:

- uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa – 2 egz.

z up. STAROSTY
Urszula Bojek-Szczepowicz
Przewodniczący Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej

(Przewodniczący ZUDP)