

## Pytania i odpowiedzi

do przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

### *„Przebudowa ulicy Zawadzkiej w Godowie ”*

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2018r., poz. 1986 ze zmianami) Gmina Godów udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie:**

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni według projektu czy przedmiaru?

Projekt :

Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S - 4 cm

Warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W - 5 cm

Przedmiar :

Warstwa ścieralna

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. za dalsze 2 cm

Warstwa wiążąca

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. za dalsze 3 cm

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem jaką grubość poszczególnych warstw należy uwzględnić w ofercie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni o grubościach:

- warstwa ścieralna - 4 cm
- warstwa wiążąca - 5 cm

W pozycjach kosztorysowych nr 20 i 25 Zamawiający prawidłowo wyliczył w/w grubości (tzn. nie zastosowano krotności "3" dla pozycji 20 oraz krotności "2" dla pozycji 25). Z uwagi na powyższe wyliczenia w załączonym przedmiarze są prawidłowe i zgodne z projektem. Fragment treści opisu pozycji 20, tj: "za dalsze 3 cm" oraz pozycji 25, tj" za dalsze 2 cm" należy zignorować.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

**z up WÓJTA**  
**/-/ mgr inż. Tomasz Kasperuk**  
**Zastępcą Wójta**

Osoba odpowiedzialna za sprawę: Agnieszka Mrozek  
miejsce urzędowania: biuro nr 18, tel. 32 47 65 065 wew.43