



Gmina Godów

ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
tel. +48 32/ 476 50 65
tel./fax +48 32/ 476 51 00

Godów, dnia 25.09.2013

Nr sprawy FZ-ZP.271.1.19.2013

**Pytania i odpowiedzi nr 1
do przetargu na:
„Remont drogi gminnej – odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach”**

Pytanie nr 1

Zgodnie z przedmiarem robót poz. Nr 6 do 8, konstrukcja jezdni składa się z dwóch warstw bitumicznych i podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8cm. Natomiast typowy przekrój poprzeczny oprócz w/w warstw obejmuje również podbudowę z kruszywa łamanego niesortowanego o gr. 30 cm i warstwę odcinającą z piasku o gr. 10cm. W związku z powyższym prosimy o sprecyzowanie, czy warstwa odcinająca z piasku 10 cm i podbudowa z kruszywa niesortowanego o gr 30 cm wchodzi w zakres prac objętych zamówieniem publicznym?

Jeżeli tak, wówczas prosimy o korektę przedmiaru robót uwzględniający w/w dwie nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Odpowiedź

Podbudowa z kruszywa niesortowanego gr. 30 cm i warstwa odcinająca gr. 10cm nie wchodzi w zakres prac objętych powyższym zamówieniem.

Z UO: WÓJTA

mgr Brygida Dobisz
SEKRETARZ GMINY